



## LPS-1500-MNXL

Die LPS-1500-MNXL ist ein dezentrales Stromversorgungssystem mit begrenzter Leistung für eine 1-, 3- oder 8-stündige Betriebsdauer. Bei der Anlage handelt es sich um ein Versorgungssystem für einen Brandabschnitt.

Die LPS-1500-MNXL wird dabei in jedem Brandabschnitt in einem technischen Betriebsraum installiert. Zur Versorgung mehrerer Brandabschnitte ist optional ein zertifizierter E30-Schrank erhältlich.

- Automatische Funktionsüberwachung der Anlage und Leuchten
- Integriertes, elektronisches Prüfbuch zur Erfassung aller Daten
- Kombiniertes Betrieb von Leuchten verschiedener Schaltungsarten
- 16, 18, 20, 22, 24, 30 oder 32 Abgangskreise
- Statusinformationen der Anlage, Stromkreise und Leuchten in Klartext
- Anschlussmöglichkeit für weitere externe Schalterabfragemodule
- Vernetzung von mehreren LPS-Anlagen über Ethernet (TCP/IP)
- Integrierter Web-Server zur Fernwartung der Anlage
- Darstellung von Gebäudegrundrissen
- Einfache Wartung



### Eigenschaften


Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL 7035 lichtgrau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	auf Anfrage
Anschlussspannung AC	230V 50Hz +/-10%
Anschlussspannung DC	216V +/-15%
Kabeleinführung	oben
Temperaturbereich	+5°C bis +35°C
Überbrückungszeit	1h/3h/8h
Batterietyp	18x OGiV 12V / 17Ah
max. Anschlussleistung DC	1500W (1h) / 500W (3h) / 300W (8h)
max. Anschlussleistung AC	2.000VA
max. Anschlussleistung je Abgangskreis	650VA
Lichtschaltereingänge	8 Stück (185-255 VAC oder 18-255 VDC)
Relaisausgänge	7 Stück (230V/6A, potentialfreie Wechselkontakte)
Schnittstelle	RS485

### Anlagentyp

LPS-1500-16-MNXL-V	16 Abgangskreise
LPS-1500-18-MNXL-V	18 Abgangskreise
LPS-1500-20-MNXL-V	20 Abgangskreise
LPS-1500-22-MNXL-V	22 Abgangskreise
LPS-1500-24-MNXL-V	24 Abgangskreise
LPS-1500-30-MNXL-V	30 Abgangskreise
LPS-1500-32-MNXL-V	32 Abgangskreise

### Optionen

-E30	Schrank mit Funktionserhalt 30 Minuten
-IP54	Schrank mit Schutzgrad IP54
-Switch	eingebauter Switch für Vernetzung



	B	H	T
LPS-1500-MNXL	571	1470	230
-E30	910	1830	395